

COMMENT ÉVITER LES ANOMALIES SUR UNE INSTALLATION GAZ ?

LA FORMATION

Objectifs

- Obtenir zéro anomalie en contrôle
- Concilier ventilation et réglementation thermique
- Installer des appareils étanches en centre ville
- Prendre en compte les nouveautés de l'arrêté du 23 Février 2018

Nature

Conformément à l'article L6313 du code du travail, cette action de formation relève de l'adaptation et du développement des compétences des salariés et de l'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des compétences des chefs d'entreprises.

Démarche pédagogique

- Par le biais de QCM, les stagiaires s'évalueront sur les différents thèmes.
- La formation, animée par un formateur expert des installations gaz, s'articule autour d'apports théoriques suivis d'échanges d'expériences, d'exercices pratiques et de mises en situation.
- Cette action de formation permet l'adaptation et le développement des compétences des salariés et l'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des compétences des chefs d'entreprises.

LE PROGRAMME

1^{ère} journée

- Accueil des participants
- Présentation des objectifs de la formation
- Appareils étanches
- Règles d'installation (problématique des centres ville et des courettes)
- Comment concilier ventilation et réglementation thermique ?
- Évacuation des produits de combustion et son dimensionnement
- Essai d'étanchéité
- Exemples, cas concrets, échanges
- Exercices de remplissage de la Fiche Visa Qualité 2020
- Bilan et synthèse de la formation

Durée formation
1 jour - 7 heures

Prix

Selon le tarif en vigueur

Pré-requis

Connaissances des installations de gaz, d'eau chaude sanitaire et de chauffage

Public

Pour les salariés et chefs d'entreprises de plomberie et de chauffage

Organisation

De 4 à 12 stagiaires

Intervenants

Double expertise de Technicien et Formateur sur les installations de gaz.

Évaluation

- Évaluation qualitative de fin de stage
- Validation du stage par un test
- Feuille d'émargement collective
- Attestation de présence individuelle

MAIT31



QUALIGAZ
référéncé Datadock